மாண்புமிகு திரு. ச. இராமச்சந்திரன் : தலைவர் அவர்களே, அந்த கீழ்பவானி பாசனப் பகுதியில் மின்சாரம் வழங்குவதற்கென இருக்கிற விதிமுறைகளில் நிலத்தடி நீரைப் பற்றிய சான்றிதழ் தேவை என்றில்லை. பாசனப் பகுதிகளைப் பாதிக்காத வகையில் அவை அமைய வேண்டுமென்றும், பாசன காலங்களில் மின்விசையைப் பயன்படுத்தக் கூடாது என்றும் அத்தகைய கட்டுப்பாடுகளே உள்ளன.

திரு. கு. அ. செங்கோட்டையன் : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, கீழ்ப்பவானிப் பாசனப் பகுதியில், டிஸ்டன்ஸ் என்று வைத்து, 150 அடி உள்ளே இருக்கிற கிணறுகளுக்கு மின்சாரம் கொடுக்க முடியாது என்று அப்ஜக்ஷன் செய்கிறார்கள். அதை அரசு தளர்த்துமா என்று அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. ச. இராமச்சந்திரன் : தலைவர் அவர்களே, சிற்றாறுகளைப் பொறுத்தவரை 50 மீட்டர் தொலைவு வரை 5 குதிரைத் திறனுக்கு மேற்படாமலும் 50 மீட்டர் தொலைவைக் கடந்து அமைந்துள்ள களத்தின் நிலைகளைப் பொறுத்து 10 குதிரைத் திறனுக்கு மேற்படாமலும் இருக்க வேண்டுமென்பதே அரசின் விதி. மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் அதைத் தளர்த்த வேண்டுமென்று கேட்டுக் கொண்டார்கள். பாசனத்துறைக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

சென்னை அடையாற்றில் துணை மின் நிலையம் அமைக்கும் திட்டம்

*வினா எண். 302—திரு. இரா. தாமரைக்கனி : மாண்புமிகு மின்துறை அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

(அ) சென்னை அடையாற்றில் துணை மின்நிலையம் அமைக்கும் திட்டம் எந்நிலையில் உள்ளது?

(ஆ) எப்பொழுது முதல் செயலுக்கு வரும்?

(இ) எவ்வளவு ரூபாய் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது?

மாண்புமிகு திரு. ச. இராமச்சந்திரன் : (அ) அடையாற்றில் 110/33 கே. வி. துணை மின் நிலையம் அமைப்பதற்கு மத்திய அரசின் திட்டக்குழு 1981 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இது ஆறாவது ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

(ஆ) இத்துணை மின் நிலையம் 1983-84 ஆம் ஆண்டில் செயலுக்குக் கொண்டுவர திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

(இ) இத்துணை மின் நிலையம் அமைப்பதற்கு சுமார் 137 இலட்சம் ரூபாய் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

TAMIL NADU LEGISLATIVE ASSEMBLY TRUTH ALONE TRIUMPHS

1982 மார்ச் 2]

திரு. இரா. தாமரைக்கனி : பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, சென்னை அடையாறு தவிர, சென்னை அண்ணா சாலை போன்ற இடங்களிலேயும் துணை மின் நிலையம் வேண்டுமென்று அங்குள்ள பொதுமக்கள் அரசுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்கள். அங்கே துணை மின் நிலையம் அமைக்கப்படுமா என்று அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. ச. இராமச்சந்திரன் : தலைவர் அவர்களே, அடையாறு துணை மின் நிலையம், அண்ணா சாலை 110 கிலோ வோல்ட் துணை மின் நிலையத்திற்கும், வேளச்சேரி 110 கிலோவோல்ட் துணை மின்நிலையத்திற்கும் இடையே நிறுவத் திட்டமிடப்பட்டிருக்கின்றது. அண்ணா சாலையிலும் ஒன்று அமைய இருக்கின்றது. இதனால், சென்னை நகரைச் சுற்றி ஒரு 110 கிலோவோல்ட் வளைவு—லூப்—ஏற்படுத்தப்பட்டு, சென்னை நகருக்குச் சிறந்த முறையில் மின்சாரம் விநியோகம் செய்ய இயலும்.

திரு. இரா. தாமரைக்கனி: தலைவர் அவர்களே, சென்னையிலே உள்ள லைன்ஸ் எல்லாம் பழுதுபோய் இருப்பதாலும், கேபிள்கள் பழுதடைந்திருப்பதாலும், அடிக்கடி மின் தடங்கல்கள் வருகின்றன. அதை நிவர்த்தி செய்ய அரசு ஆவன செய்யுமா என்று அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. ச. இராமச்சந்திரன் : தலைவர் அவர்களே, ஆவன செய்யும்.

மானாமதுரை கூட்டுறவு பால் வழங்கும் சங்க தனி அதிகாரி மீது நடைபெற்ற தாக்குதல்.

*வினா எண். 303—திரு. ப. வெங்கடசுப்பிரமணியம் : மாண்புமிகு ஊரகத்தொழில் அமைச்சர் கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா—

(அ) மானாமதுரை கூட்டுறவு பால் வழங்கும் சங்க தனி அதிகாரி மீது தாக்குதல் பற்றி என்ன மேல் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது?

(ஆ) அரசு அலுவலர்களுக்கு என்ன பாதுகாப்பு நடவடிக்கை அரசு எடுத்துள்ளது?

மாண்புமிகு திரு. கே. ஏ. கிருஷ்ணசாமி : (அ) மானாமதுரை கூட்டுறவு பால் வழங்கும் சங்க தனி அதிகாரி மீது தாக்குதல் நடத்திய சிப்பந்திகள் மற்றும் சிப்பந்திகளல்லாதோர் மீது புகார் பதிவு செய்யப்பட்டு காவல் துறையினா விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.